

武汉亚洲心脏病医院适应性改造项目

外科手术室风冷机组改造工程澄清函（一）

致各投标人：

现随函附上题述工程澄清函（一），以供投标人报价之用，并构成招标文件的一部分。请投标人根据本澄清函内容及原招标文件、澄清函、投标疑问回复、投标技术澄清回复，编制投标文件，并按下述要求和时间提交投标文件，电子版发至邮箱。

第二次回标日期：2025年05月23日（星期五）下午17:00前（电子版回标文件）。

联系人：夏淑云

联系人电话：027-84788999转拨分机号81000

联系人电子邮箱：76132919@qq.com

联系人微信号：76132919

澄清内容：

- 1、 本次招标风冷模块机组为单制冷机，机组常年制冷；
- 2、 实现机房群控功能，一键启停，回水温度控制；
- 3、 水泵变频器手动控制。水泵能效>80%，气蚀余量<3.5，水泵电极IE4，四级水泵；
- 4、 设计应考虑预留的两台机组后的主管道管径和控制柜用电功率，电柜应预留预留机组的配电；
- 5、 水泵流量按7台机组额定流量设计一用一备；
- 6、 蝶阀选用全橡胶面，阀杆和阀板用 304 不锈钢

请各投标人根据本澄清函内容，申报深化设计方案，带方案及深化图纸进行投标报价。

第二次回标格式：

- 1) 投标文件以电子邮件形式提交，包括可编辑版 1 份，签字盖章版彩色扫描件 1 份；
- 2) 投标邮件格式：“武汉亚洲心脏病医院-外科手术室风冷机组改造招标（第二次）-投标单位名称”打包文件；
- 3) 技术标中须放入不含价格的清单；
- 4) 经济标与技术标分别打包，于同一邮件中发送。

武汉亚洲心脏病医院（招标人）

瑞杰历信行（北京）数据科技有限公司（测量师）

2025年05月20日